



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลดอนหวาย

ที่ นม ๕๓๙๐๔(ประปา)/๑๑๘

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบค่าคลอรีน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนหวาย


งานกิจการประปา เทศบาลตำบลดอนหวาย ขอรายงานการตรวจสอบค่าคลอรีน ช่วงระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จุดเก็บน้ำประปา	ค่าคลอรีน	หมายเหตุ
๑	๑ กันยายน ๒๕๖๔	ต้นทาง	๐.๕	ประปาดอนหวาย
		ปลายทาง	๐	หมู่ ๑
๒	๒ กันยายน ๒๕๖๔	ต้นทาง	๐.๒	ประปาดอนหวาย
		ปลายทาง	๐	หมู่ ๒
๓	๓ กันยายน ๒๕๖๔	ต้นทาง	๑.๐	ประปาดอนหวาย
		ปลายทาง	๐	หมู่ ๓
๔	๔ กันยายน ๒๕๖๔	ต้นทาง	๑.๐	ประปาดอนหวาย
		ปลายทาง	๐	หมู่ ๔
๕	๕ กันยายน ๒๕๖๔	ต้นทาง	๐.๒	ประปาดอนหวาย
		ปลายทาง	๐	หมู่ ๗
๖	๖ กันยายน ๒๕๖๔	ต้นทาง	๑.๐	ประปาดอนหวาย
		ปลายทาง	๐.๒	หมู่ ๖
๗	๗ กันยายน ๒๕๖๔	ต้นทาง	๑.๐	ประปาดอนหวาย
		ปลายทาง	๐.๒	หมู่ ๕

เจ้าหน้าที่ทดสอบ นายไพโรจน์ คมเหล็ก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  
(นายชัย หมายแก้วกลาง)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

  
(นายอภิรักษ์ พินิจพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี

  
(เชษฐชาติ ศิริธรปัญญา)  
ปลัดเทศบาล


  
(นายสมปอง เกตุคอน)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหวาย

# รูปภาพการตรวจสอบค่าคลอรีน

## เทศบาลตำบลดอนหวาย



# รูปภาพการตรวจสอบค่าคลอรีน

## เทศบาลตำบลดอนหวาย



# รูปภาพการตรวจสอบค่าคลอรีน

## เทศบาลตำบลดอนหวาย

